

**Analytik Berkhöpen GmbH**

Eddesser Straße 1      Telefon (05176) 9897 - 52  
31234 Edemissen      Telefax (05176) 9897 - 50

Sitz der Gesellschaft: Edemissen  
AG Gifhorn 27 HRB 12170

e-mail: info@analytikberkhoepen.de  
homepage: www.analytikberkhoepen.de

Geschäftsführung:  
Karl - Heinz Weber  
Dr. Hans-Joachim Köhler-Wilbrand

Steuer- Nr. 38 / 200 / 00226  
Ust.- ID- Nr. DE 206572385

BIOZEM GmbH  
Herrn Förster  
Alt Godshorn 75  
  
30855 Langenhagen

Unser Zeichen:    we/wi  
Sachbearbeiter:    Herr Weber  
Durchwahl:        -51  
Datum:              20.11.03

### Prüfung von mineralisch gebundenem Material im Trinkwasserbereich gemäss DVGW-Arbeitsblatt W 347

Sehr geehrter Herr Förster,

die Prüfung der Corropipe-Beschichtung auf die Erfüllung der Anforderungen an Zementmörtelauskleidungen für Guss- oder Stahlrohre (Anwendungsbereich I) gemäss DVGW-Arbeitsblatt W 347 führte zu folgenden Ergebnissen:

#### Prüfbedingungen:

Prüfkörperoberfläche :      125 cm<sup>2</sup>  
  
Prüfwasservolumen :        125 ml (Migration)  
                                                 500 ml (äussere Beschaffenheit)

#### Prüfergebnisse:

	1. – 3. Tag	4. – 6. Tag	7. – 9. Tag
<b>Klarheit:</b>	Klar	klar	klar
<b>Färbung:</b>	Ohne	ohne	ohne
<b>Geruch:</b>	- materialtypisch nach Zement -		
<b>Schaumbildung:</b>	Ohne	ohne	ohne
<b>TOC (mg/m<sup>2</sup> x d):</b>	4,3	4,1	1,3
<b>Pb (mg/m<sup>2</sup> x d):</b>	< 0,01	< 0,01	< 0,01
<b>Cr (mg/m<sup>2</sup> x d):</b>	< 0,01	< 0,01	< 0,01

---

Benannte Meßstelle nach §§ 26, 28 Bundes-Immissionsschutzgesetz  
Zugelassene Meßstelle für Einleiterüberwachung und Trinkwasseruntersuchung

---

Bankverbindung:  
Kreissparkasse Peine  
BLZ: 252 500 01  
Kto: 142 56 218

Durch das DAP Deutsche Akkreditierungssystem  
Prüfwesen akkreditiertes Prüflaboratorium.  
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde  
aufgeführten Prüfverfahren.  
BAM-Begutachtungs-Stelle (BBS)


Deutscher  
Akkreditierungs  
Rat  
  
DAP-PA-2020.00

**Beurteilung:**

Die Ergebnisse der Prüfungen auf die äussere Beschaffenheit und die Migration erfüllen die im DVGW-Arbeitsblatt W 347 festgelegten Anforderungen für alle Anwendungsbereiche:

- Anwendungsbereich I** : Zementmörtelauskleidung für Guss- und Stahlrohre
- Anwendungsbereich II** : Zementmörtel für Behälterauskleidungen, Betonrohre und Betonbehälter
- Anwendungsbereich III** : Fliesenkleber, Fugenmörtel, Mörtelauskleidungen für Formstücke, Reparaturmörtel
- Anwendungsbereich IV** : Bauteile in Trinkwasserschutzzonen

Mit freundlichen Grüssen

Analytik Berkhöpen GmbH

  
Weber

i. A.

  
Winkler