



DEKRA Testing and Certification GmbH – Enderstraße 92 b – D-01277 Dresden

DEKRA Testing and Certification GmbH

Tel. direkt +49.351.211 814-45

Fax direkt +49.351.211 814-11

E-Mail jens.marggraf@dekra.com

Datum 24.10.2012

**Triple-A-LED Germany GmbH
Herrn J. Schuppener
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 29
44227 Dortmund
Germany**

Ausstellung einer Bescheinigung für DEKRA zertifizierte T8 LED-Lampen der Fa. TRIALED

Sehr geehrter Herr Schuppener,

hiermit bestätigen wir Ihnen das folgenden T8 LED-Lampen direkt mit Netzspannung (230 V / 50 Hz) betrieben werden können:

AAA060-02-2323/521M-X1-X2

AAA120-02-2323/521M-X1-X2

AAA150-02-2323/521M-X1-X2

die elektrische Sicherheit wird nicht beeinträchtigt.

Zu beachten ist, dass das Überbrücken oder das Entfernen des elektronischen Vorschaltgerätes eine konstruktive Änderung der Leuchte ist. Eine konventionelle Leuchtstofflampe kann nach der konstruktiven Änderung nicht mehr sicher betrieben werden.

Die elektrische Verdrahtung einer Leuchte darf nur durch eine Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Mit freundlichen Grüßen

DEKRA Testing and Certification GmbH

Marggraf